


ULINE H-11955, H-11956

SUBMERSIBLE UTILITY PUMP – MANUAL

1-800-295-5510
 uline.com




TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE | CAUSES | RECOMMENDATIONS |
|--|--|--|
| <p>Pump does not start or run.</p> | <p>Pump is not plugged in; switch breaker is off.</p> <p>Check for blown fuses, tripped circuit breakers or tripped GFCI outlets.</p> <p>Motor thermal protector tripped.</p> | <p>Plug pump in or turn on switch/breaker.</p> <p>Replace fuse, reset breaker or reset GFCI outlet.</p> <p>Allow pump to cool. Pump will automatically reset.</p> |
| <p>Pump runs but moves little or no water.</p> | <p>Clogged intake screen.</p> <p>Clogged discharge hose/pipe.</p> <p>Impeller obstructed.</p> <p>Frozen discharge hose/pipe.</p> <p>Pump is airlocked.</p> <p>Low line voltage.</p> <p>Worn, damaged or clogged pump parts.</p> <p>Discharge head exceeds pump capacity.</p> | <p>Clean or replace screen.</p> <p>Remove clog.</p> <p>Remove obstruction/debris.</p> <p>Allow hose/pipe to thaw.</p> <p>Clean out airlock hole with a paper clip or pipe cleaner.</p> <p>Check wire size and increase if necessary.</p> <p>Inspect for wear, damage or clog and clean or replace if necessary.</p> <p>If pumping height is over 25', the pump will not move water. (See page 3 of instructions)</p> |

ULINE H-11955, H-11956
**BOMBA SUMERGIBLE –
 MANUAL**

800-295-5510
 uline.mx




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | CAUSAS | RECOMENDACIONES |
|---|--|---|
| <p>La bomba no se enciende o funciona.</p> | <p>La bomba no está enchufada; el interruptor/cortacircuitos está apagado.</p> <p>Verifique que no haya fusibles fundidos, cortacircuitos o tomacorrientes GFCI saltados.</p> <p>Protector térmico del motor saltado.</p> | <p>Enchufe la bomba o encienda el interruptor/cortacircuitos.</p> <p>Reemplace el fusible, reinicie el cortacircuitos o reinicie el tomacorriente GFCI.</p> <p>Permita que la bomba se enfríe. La bomba se reiniciará automáticamente.</p> |
| <p>La bomba funciona pero mueve poca o ningún agua.</p> | <p>Pantalla de entrada obstruida.</p> <p>Manguera/tubo de descarga obstruido.</p> <p>Impulsor obstruido.</p> <p>Manguera/tubo de descarga congelado.</p> <p>La bomba está esclusada.</p> <p>Voltaje de la línea bajo.</p> <p>Partes de bomba desgastadas, dañadas u obstruidas.</p> <p>El cabezal de descarga excede la capacidad de la bomba.</p> | <p>Limpie o reemplace la malla.</p> <p>Retire la obstrucción.</p> <p>Retire la obstrucción/residuos.</p> <p>Permita que la manguera/tubo se descongele.</p> <p>Limpie el orificio de la esclusa con un clip para papel o limpia pipas.</p> <p>Verifique el tamaño del alambre y aumentelo de ser necesario.</p> <p>Inspeccione en busca de desgaste, daños u obstrucciones y limpie o reemplace si es necesario.</p> <p>Si la altura de bombeo es mayor a 7.6 m (25'), la bomba no moverá agua. (Vea página 3 de las instrucciones)</p> |

ULINE H-11955, H-11956
**POMPE UTILITAIRE SUBMERSIBLE –
 MANUEL**

1 800 295-5510
 uline.ca



DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSES | RECOMMANDATIONS |
|---|--|---|
| La pompe ne démarre pas ou ne fonctionne pas. | <p>La pompe n'est pas branchée; le disjoncteur est éteint.</p> <p>Vérifiez s'il y a des fusibles grillés, des disjoncteurs déclenchés ou des prises DDFT déclenchées.</p> <p>Déclenchement du protecteur thermique du moteur.</p> | <p>Branchez la pompe ou actionnez le disjoncteur.</p> <p>Remplacez le fusible, réenclenchez le disjoncteur ou réenclenchez la prise DDFT.</p> <p>Laissez refroidir la pompe. La pompe se réenclenche automatiquement.</p> |
| La pompe fonctionne, mais elle emploie très peu d'eau, voire pas d'eau du tout. | <p>Grille d'entrée engorgée.</p> <p>Tuyau d'évacuation engorgé.</p> <p>Impulseur obstrué.</p> <p>Tuyau d'évacuation gelé.</p> <p>Poche d'air dans la pompe.</p> <p>Tension de secteur basse.</p> <p>Pièces de pompe usées, endommagées ou engorgées.</p> <p>La tête d'évacuation supporte une quantité supérieure à la capacité de la pompe.</p> | <p>Nettoyez ou remplacez la grille.</p> <p>Dégagez l'engorgement.</p> <p>Retirez les débris ou la matière obstruant la pièce.</p> <p>Laissez dégeler le tuyau.</p> <p>Dégagez le trou de la poche d'air avec un trombone ou un cure-pipe.</p> <p>Vérifiez les dimensions du fil et rallongez-le au besoin.</p> <p>Inspectez les pièces et nettoyez ou remplacez celles qui sont usées, endommagées ou engorgées.</p> <p>Si la hauteur de pompage est supérieure à 7,6 m (25 pi.) la pompe ne peut pas faire circuler l'eau. (Voir la page 3 des instructions)</p> |